

PROWKE-PIMCORE06/LEDN60D

inbouwarmatuur • rond


Toepassing : Algemene kantoorruimten

lichtbron : led • 4000 K

UGR classificatie : <=19

efficiëntie : 127 lm/W

LLMF: 98% @ 50khrs (Tq=25°C)



Product information

Mechanische eigenschappen

afmetingen : 202 mm x 72 mm

inbouwmaat : 182 mm x 72 mm

kleur: RAL9003 - signaalwit

type : individueel armatuur

IP: IP20

Elektrische uitrusting

driver: niet-dimbaar

opgenomen vermogen : 11 W

spanning : 220-240V

frequentie : 50-60Hz AC

fotobiologische veiligheid : EN 62471: RISK GROUP 1 UNLIMITED

current : 8 A


Luminantie

efficiëntie : 127 lm/W

luminantie @ 65° = : 3000 cd/m²

UGR classificatie = : <=19

lichtgevende oppervlakte : 0.02 m²



Average Luminances (Cd/m²) for 1400lm

Gamma	C0	C30	C45	C60	C90
45°	17102	17102	17102	17102	17102
50°	7354	7354	7354	7354	7354
55°	3691	3691	3691	3691	3691
60°	2321	2321	2321	2321	2321
65°	1768	1768	1768	1768	1768
70°	1500	1500	1500	1500	1500
75°	1304	1304	1304	1304	1304
80°	1121	1121	1121	1121	1121
85°	882	882	882	882	882

Classificaties

CIE: 835 / 982 / 997 / 1000 / 1000

CIE FLUXCODE : 0.84 / 0.98 / 1.00 / 1.00 / 1.00

BZ: BZ1

CAE: Symmetrical

DIN: A60 (Nach Arbeitsblatt 7)

DIN_U: Phi u = 1.00

DIN_SU: Phi su = 0.76

UTE: 1.00 B + 0.00 T

Dit document werd door ETAP met de grootste zorg samengesteld. De gegevens in deze publicatie zijn echter zonder verbintenis en kunnen wijzigen ingevolge technische evolutie. ETAP is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, welke voort zou vloeien uit het gebruik van dit document.
www.etaplighting.com // Made in Belgium

Lifetime Data (Tq=25.0°C)

Time(khrs)	LLMF(%)	Cx(%)
10	100	2
20	100	4
30	99	6
40	99	8
50	99	10
60	99	12

Lichtsterkten in cd

Intensity for 1400lm

Gamma	C0	C45	C90
0°	849.3	849.3	849.3
5°	836.0	836.0	836.0
10°	827.2	827.2	827.2
15°	838.6	838.6	838.6
20°	857.0	857.0	857.0
25°	855.7	855.7	855.7
30°	815.6	815.6	815.6
35°	696.3	696.3	696.3
40°	478.0	478.0	478.0
45°	243.1	243.1	243.1
50°	95.0	95.0	95.0
55°	42.6	42.6	42.6
60°	23.3	23.3	23.3
65°	15.0	15.0	15.0
70°	10.3	10.3	10.3
75°	6.8	6.8	6.8
80°	3.9	3.9	3.9
85°	1.5	1.5	1.5
90°	0.5	0.5	0.5

UGR classificatie =

Corrected Glare Ratings for a Total Lamp Flux of 1400lm (S = 0.25H)

	Room Reflection Factors (%)									
Ceiling	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
Walls	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Dimensions	Viewed Crosswise					Viewed Endwise				
X = 2H Y = 2H	18.7	20.2	19.0	20.5	20.7	18.7	20.2	19.0	20.5	20.7
Y = 3H	18.6	19.9	18.9	20.2	20.5	18.6	19.9	18.9	20.2	20.5
Y = 4H	18.6	19.8	18.9	20.1	20.4	18.6	19.8	18.9	20.1	20.4
Y = 6H	18.5	19.6	18.9	19.9	20.3	18.5	19.6	18.9	19.9	20.3
Y = 8H	18.5	19.6	18.8	19.9	20.2	18.5	19.6	18.8	19.9	20.2
Y = 12H	18.4	19.5	18.8	19.8	20.1	18.4	19.5	18.8	19.8	20.1
X = 4H Y = 2H	18.5	19.8	18.9	20.0	20.3	18.5	19.8	18.9	20.0	20.3
Y = 3H	18.5	19.5	18.8	19.8	20.1	18.5	19.5	18.8	19.8	20.1
Y = 4H	18.4	19.3	18.8	19.7	20.0	18.4	19.3	18.8	19.7	20.0
Y = 6H	18.4	19.2	18.8	19.5	19.9	18.4	19.2	18.8	19.5	19.9
Y = 8H	18.4	19.1	18.8	19.5	19.9	18.4	19.1	18.8	19.5	19.9
Y = 12H	18.3	19.0	18.8	19.4	19.9	18.3	19.0	18.8	19.4	19.9
X = 8H Y = 4H	18.3	19.1	18.8	19.5	19.9	18.3	19.1	18.8	19.5	19.9
Y = 6H	18.3	18.9	18.8	19.4	19.8	18.3	18.9	18.8	19.4	19.8
Y = 8H	18.3	18.8	18.8	19.3	19.8	18.3	18.8	18.8	19.3	19.8
Y = 12H	18.3	18.7	18.7	19.2	19.7	18.3	18.7	18.7	19.2	19.7
X = 12H Y = 4H	18.3	19.0	18.7	19.4	19.8	18.3	19.0	18.7	19.4	19.8
Y = 6H	18.3	18.8	18.7	19.3	19.8	18.3	18.8	18.7	19.3	19.8
Y = 8H	18.2	18.7	18.7	19.2	19.7	18.2	18.7	18.7	19.2	19.7
UGR Variations with Observer Position for Luminaire Spacings S										
S = 1.0H	+2.8		-6.6		+2.8		-6.6			
S = 1.5H	+5.1		-8.2		+5.1		-8.2			
S = 2.0H	+7.1		-8.9		+7.1		-8.9			

Kleureigenschappen

Correlated Colour Temperature : 4000



Rendement

Utilisation Factors according to IES (%)

	Room Reflection Factors (%)									
Ceiling	80	80	80	50	50	50	30	30	30	0
Walls	50	30	10	50	30	10	50	30	10	0
Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	0
RCR = 1	109	107	106	103	101	100	99	98	97	92
2	100	96	94	95	92	90	92	89	88	83
3	91	87	83	87	83	81	85	81	79	75
4	84	78	74	80	76	73	78	74	72	68
5	77	71	67	74	69	66	72	68	65	62
6	71	65	60	69	63	60	67	62	59	56
7	66	59	55	64	58	54	62	57	54	52
8	61	55	50	59	54	50	58	53	49	47
9	57	50	46	55	50	46	54	49	45	43
10	53	47	42	52	46	42	51	45	42	40

Utilisation Factors according to LiTG (%)

	Room Reflection Factors (%)									
Ceiling	80	80	80	50	50	50	50	50	30	0
Walls	50	30	50	30	50	30	50	30	30	0
Floor	30	30	10	10	30	30	10	10	10	0
k = 0.60	65	58	62	56	63	57	61	56	55	50
0.80	77	70	72	67	74	68	71	66	66	61
1.00	85	77	79	73	81	75	77	72	72	67
1.25	94	88	86	82	90	84	84	81	80	76
1.50	99	93	90	86	94	89	88	85	84	80
2.00	106	100	95	91	99	95	92	90	89	85
2.50	111	106	98	95	103	99	95	93	92	88
3.00	115	110	100	98	106	103	98	96	95	91
4.00	118	114	102	100	108	106	99	98	96	93
5.00	121	117	103	102	110	108	100	99	98	94