

We,  
Wir,

**ETAP Verlichting n.v.**  
Antwerpsesteenweg 130, 2390 Malle Belgium

verklaren onder onze volle verantwoordelijkheid dat het/de vermeld(e)  
erklären unter Einbeziehung unserer alleinigen Verantwortung dass, das/die aufgezählte(n)  
Product(en):

Produkt(e): **K E 2 . . / . . . - ATEX1**


conform is/zijn met:  
folgendem entsprechen:

- 1) de relevante voorschriften van richtlijn 2014/34/EU  
den relevanten Vorschriften Direktive 2014/34/EU

Overeenstemming met de essentiële gezondheids- en veiligheidseisen is vastgesteld conform volgende normen:

Die Einhaltung der wichtigsten Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen ist durch die Bezugnahme auf folgende Normen festgestellt worden:

- EN 60079-0 : 2012
- EN 60079-7 : 2015
- EN 60079-31 : 2014

Markering		<b>II 3 G Ex ec IIC T4 Gc</b>	(T4 is gerelateerd aan een omgevingstemperatuur van 40°C)
Kennzeichnung:		<b>II 3 D Ex tb IIIC T80 Db</b>	(T4 steht in Beziehung zu einer Umgebungstemperatur von 40°C)

Speciale gebruiksvoorwaarden:

- Gevaar voor elektrostatische oplading : volg de installatie- en onderhoudsinstructies
- Toepasbaar voor beperkt impactrisico, niet blootstellen aan schokenergie groter dan 4 Joule
- $0^{\circ}\text{C} < T_{\text{amb}} \leq 40^{\circ}\text{C}$
- Centraal batterijsysteem :  $-20^{\circ}\text{C} \leq T_{\text{amb}} \leq 40^{\circ}\text{C}$

Sonderbedingungen:

- Gefahr elektrostatische Ladungen : folgen Sie die Installations- und Wartungsanweisen
- Anwendbar bei eingeschränkten Impaktrisiko , nicht auslegen an Schock-energie größer wie 4 Joule
- $0^{\circ}\text{C} < T_{\text{amb}} \leq 40^{\circ}\text{C}$
- Zentral Stromversorgung :  $-20^{\circ}\text{C} \leq T_{\text{amb}} \leq 40^{\circ}\text{C}$

- 2) the relevante voorschriften van richtlijn 2014/30/EU  
den relevanten Vorschriften Direktive 2014/30/EU

- EN55015
- EN61000-3-2
- EN61000-3-3
- EN61547

Malle, 1-02-2017

H. Murat  
Manager Product Development



We,  
Nous,

**ETAP Verlichting n.v.**  
Antwerpsesteenweg 130, 2390 Malle Belgium

declare under our sole responsibility that the listed  
déclarons sous notre seule responsabilité que le(s) produit(s) énuméré(s)

Product(s):

Produit(s): **KE 2 .. / ... - ATEX1**

conform with:

est (sont) conforme(s):

- 1) the relevant provisions of directive 2014/34/EU  
aux dispositions pertinentes de la directive 2014/34/EU

Compliance with the Essential Health & Safety Requirements has been assessed by reference to following standards:

Le respect des Prescriptions essentielles de santé et de sécurité a été évalué en référence aux normes suivantes:

- EN 60079-0 : 2012
- EN 60079-7 : 2015
- EN 60079-31 : 2014

Marking:  **II 3 G Ex ec IIC T4 Gc** (T4 is related to an ambient temperature of 40°C)  
Marquage: **II 3 D Ex tb IIC T80 Db** (T4 est liée à une température ambiante de 40°C)

Special conditions:

- Potential electrostatic charging hazard : follow the installation- and maintenance instructions
- Low impact risk use, do not expose to shocks greater then 4 Joules
- $0^{\circ}\text{C} < T_{amb} \leq 40^{\circ}\text{C}$
- Central Supply :  $-20^{\circ}\text{C} \leq T_{amb} \leq 40^{\circ}\text{C}$

Conditions spéciales:

- Charges électrostatiques dangereux: consulter les instructions d'installation et de maintenance
- Application faible risque d'impact, ne pas exposer à des chocs supérieurs à 4 Joules
- $0^{\circ}\text{C} < T_{amb} \leq 40^{\circ}\text{C}$
- Alimentation central :  $-20^{\circ}\text{C} \leq T_{amb} \leq 40^{\circ}\text{C}$

- 2) the relevant provisions of directive 2014/30/EU  
aux dispositions pertinentes de la directive 2014/30/EU

- EN55015
- EN61000-3-2
- EN61000-3-3
- EN61547

Malle, 1-2-2017

H. Murat  
Manager Product Development

