



De "System Server Unit" (SSU) is de databaseserver voor alle gegevens binnen het Excellum-systeem.



De SSU slaat alle systeeminstellingen en parameters op, inclusief de eigenschappen van de zones, de armaturen, de sensoren, de drukknoppen en de controllers. Daarnaast worden ook de ingestelde waarden bijgehouden, zoals bv. de lichtniveaus, tijdschema's, uitschakeltijden van de aanwezigheidsdetectoren en instellingen voor het beheer van piekvermogens. De SSU bewaart eveneens de historie van de operationele resultaten en de energiebesparingsresultaten.

De unit voorziet verder in de mogelijkheid om van op afstand toegang tot het systeem te krijgen om de instellingen of configuraties te wijzigen. Systeemprestaties, energiegegevens of foutmeldingen kunnen geanalyseerd worden waardoor een snelle en consequente klantenondersteuning mogelijk is. Bovendien zijn optionele interfaces voor een gebouwbeheersysteem zoals BACnet®, OPC en Tridium verkrijgbaar op aanvraag. Voor elk Excellum-systeem is één SSU vereist die meestal naast de elektriciteitskast of op een patchpaneel gemonteerd wordt.



**Het energiebeheersysteem voor verlichting**

*Excellum is een lichtsturingssysteem dat het persoonlijke verlichtingscomfort verhoogt en de energiebesparing maximaliseert. Dankzij de combinatie van de gebruikersvriendelijke 3D-software en de vrij adresseerbare schakel- en dimfuncties, garandeert Excellum de juiste licht sfeer op het juiste moment en op de juiste plaats en vermijdt tegelijkertijd onnodig energieverbruik.*



## Technische Gegevens

Voeding 230V/50Hz/180W, bij voorkeur UPS

Typisch verbruik 90 W

410/100 BaseTx-Ethernet-poorten

Besturingssysteem

Windows 7 Professional

Installatie

op een standaard 19"-rack (hoogte: 1U)

## Bestelcode

SSU (System Server Unit): C3C01

SSU met BACnet™-dongle: C3C01-B

Afmetingen (bxhxd)

370 x 43,5 x 370 mm

Gewicht: 9 kg

## ETAP NV

Antwerpsesteenweg 130

B-2390 Malle

Tel. +32 (0)3 310 02 11

Fax +32 (0)3 311 61 42

e-mail: [info.be@etaplighting.com](mailto:info.be@etaplighting.com)

[www.etaplighting.com](http://www.etaplighting.com)

## ETAP BV

Tinstraat 7 - 4823 AA Breda

Postbus 3475 - 4800 DL Breda

Tel. +31 (0)76-548 34 00

Fax +31 (0)76-542 09 62

e-mail: [info.nl@etaplighting.com](mailto:info.nl@etaplighting.com)

[www.etaplighting.com](http://www.etaplighting.com)