V3RB10M/N6M0D0X0



ytmonterad armatur • rektangulär

installation : Arbetsytor, Auditorium, Allmänna utbildningslokaler, Allmänna sjukvårdslokaler

armaturhus: lackerat aluminium

ljuskälla : LED • 4000 K

Optik : Shielded lens • Svart polykarbonathölje (PC) • medelbredstrålande

UGR klassificering : <=19

ljusutbyte: 5600 lm

ljusutbyte : 126 lm/W

LLMF: 96% @ 50khrs (Tq=25°C)

Product information

Armatur data

dimensioner : 2739 mm x 60 mm x 90 mm

kulör: RAL9005 - svart (strukturlack)

typ : individuell armatur

IP: IP20

IK: IK07

Elektrisk data

drivenhet: DALI reglerbar

effekt : 44.3 W

spänning : 220-240V

frekvens : 50-60Hz AC

fotobiologisk säkerhet : EN 62471: RISK GROUP 1 UNLIMITED

Detta dokument har sammanställts av ETAP med största noggrannhet. Uppgifterna i denna publikation är dock inte bindande och kan ändras på grund av teknisk utveckling. ETAP är inte ansvarskyldigt för skada, av vilket slag det vara må, till följd av användningen av detta dokument.
www.etaplighting.com // Made in Belgium

Luminance


ljusflöde : 5600 lm

ljusutbyte : 126 lm/W

luminans @ 65° = : 3000 cd/m²

UGR klassificering =: <=19

lysande yta : 0.15 m²



Average Luminances (Cd/m²) for 5600lm

Gamma	C0	C30	C45	C60	C90
45°	11517	13511	14197	13343	11746
50°	6062	10244	11495	10764	8586
55°	4224	5699	8380	7635	4259
60°	1070	3677	4487	3420	1547
65°	0	693	1793	1161	805
70°	0	1	104	323	178
75°	0	0	0	0	47
80°	0	0	0	0	84
85°	0	0	0	0	34

Klassifisering

CIE: 739 / 985 / 1000 / 1000 / 1000

CIE FLUXCODE : 0.74 / 0.99 / 1.00 / 1.00 / 1.00

BZ: BZ2/0.8/BZ1

CAE: Symmetrical

DIN: A60 (Nach Arbeitsblatt 7)

DIN_U: Phi u = 1.00

DIN_SU: Phi su = 0.73

UTE: 1.00 B + 0.00 T

ETAP tomorrow's light

Detta dokument har sammanställts av ETAP med största noggrannhet. Uppgifterna i denna publikation är dock inte bindande och kan ändras på grund av teknisk utveckling. ETAP är inte ansvarskyldigt för skada, av vilket slag det vara må, till följd av användningen av detta dokument.
www.etaplighting.com // Made in Belgium

Lifetime Data (Tq=25.0°C)

Time(khrs)	LLMF(%)	Cx(%)
10	99	2
20	98	4
30	98	6
40	97	8
50	96	10
60	95	12

Ljusstyrka i cd

Intensity for 5600lm

Gamma	C0	C45	C90
0°	3611.1	3611.1	3611.1
5°	3578.8	3574.3	3576.3
10°	3492.2	3480.3	3484.7
15°	3340.9	3343.6	3335.4
20°	3135.6	3150.6	3114.1
25°	2889.0	2908.2	2848.7
30°	2533.4	2614.2	2511.2
35°	2205.1	2297.0	2118.0
40°	1735.7	1939.7	1691.8
45°	1247.7	1538.1	1272.5
50°	597.0	1132.1	845.6
55°	371.2	736.5	374.3
60°	82.0	343.7	118.5
65°	0.0	116.1	52.1
70°	0.0	5.5	9.3
75°	0.0	0.0	1.9
80°	0.0	0.0	2.2
85°	0.0	0.0	0.4
90°	0.0	0.0	0.0

UGR klassificering =

Corrected Glare Ratings for a Total Lamp Flux of 5600lm (S = 0.25H)

	Room Reflection Factors (%)									
Ceiling	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
Walls	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Dimensions	**Viewed Crosswise**					**Viewed Endwise**				
X = 2H Y = 2H	17.8	19.3	18.1	19.6	19.8	18.1	19.6	18.4	19.9	20.1
Y = 3H	17.6	19.0	17.9	19.3	19.5	17.9	19.3	18.2	19.6	19.9
Y = 4H	17.5	18.8	17.9	19.1	19.4	17.8	19.1	18.2	19.4	19.7
Y = 6H	17.4	18.6	17.8	18.9	19.2	17.7	18.9	18.1	19.2	19.6
Y = 8H	17.4	18.5	17.8	18.8	19.2	17.7	18.8	18.1	19.2	19.5
Y = 12H	17.4	18.4	17.7	18.8	19.1	17.7	18.8	18.1	19.1	19.4
X = 4H Y = 2H	17.8	19.0	18.1	19.3	19.6	18.0	19.3	18.4	19.6	19.9
Y = 3H	17.6	18.7	18.0	19.0	19.4	17.9	19.0	18.3	19.3	19.6
Y = 4H	17.5	18.5	17.9	18.8	19.2	17.8	18.7	18.2	19.1	19.5
Y = 6H	17.5	18.3	17.9	18.7	19.1	17.8	18.6	18.2	18.9	19.3
Y = 8H	17.4	18.2	17.9	18.6	19.0	17.7	18.5	18.1	18.9	19.3
Y = 12H	17.4	18.1	17.9	18.5	19.0	17.7	18.4	18.1	18.8	19.2
X = 8H Y = 4H	17.4	18.2	17.9	18.6	19.0	17.7	18.5	18.1	18.9	19.3
Y = 6H	17.4	18.0	17.8	18.4	18.9	17.7	18.3	18.1	18.7	19.2
Y = 8H	17.3	17.9	17.8	18.3	18.8	17.6	18.2	18.1	18.6	19.1
Y = 12H	17.3	17.8	17.8	18.3	18.8	17.6	18.1	18.1	18.5	19.1
X = 12H Y = 4H	17.4	18.1	17.9	18.5	19.0	17.7	18.4	18.1	18.8	19.2
Y = 6H	17.3	17.9	17.8	18.3	18.8	17.6	18.2	18.1	18.6	19.1
Y = 8H	17.3	17.8	17.8	18.3	18.8	17.6	18.1	18.1	18.5	19.1
	UGR Variations with Observer Position for Luminaire Spacings S									
S = 1.0H	+1.7		-3.5			+1.3		-3.3		
S = 1.5H	+3.1		-16.5			+2.5		-12.2		
S = 2.0H	+4.6		-76.4			+4.1		-17.1		

Colour properties

Correlated Colour Temperature : 4000

Ra: CRI (Ra) 80

Detta dokument har sammanställts av ETAP med största noggrannhet. Uppgifterna i denna publikation är dock inte bindande och kan ändras på grund av teknisk utveckling. ETAP är inte ansvarskyldigt för skada, av vilket slag det vara må, till följd av användningen av detta dokument.
www.etaplighting.com // Made in Belgium

Verkningsgrad

Utilisation Factors according to IES (%)

	Room Reflection Factors (%)									
Ceiling	80	80	80	50	50	50	30	30	30	0
Walls	50	30	10	50	30	10	50	30	10	0
Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	0
RCR = 1	109	107	105	102	101	100	99	97	97	91
2	99	95	92	94	91	89	91	88	86	82
3	90	85	81	86	82	79	83	80	77	73
4	82	76	72	78	74	70	76	72	69	66
5	75	69	64	72	67	63	70	66	62	59
6	69	62	58	66	61	57	65	60	56	54
7	64	57	52	61	56	52	60	55	51	49
8	59	52	47	57	51	47	56	50	47	45
9	55	48	43	53	47	43	52	47	43	41
10	51	44	40	49	44	40	49	43	39	38

Utilisation Factors according to LiTG (%)

	Room Reflection Factors (%)									
Ceiling	80	80	80	50	50	50	50	50	30	0
Walls	50	30	50	30	50	30	50	30	30	0
Floor	30	30	10	10	30	30	10	10	10	0
k = 0.60	62	55	59	53	60	54	58	53	52	47
0.80	74	67	70	64	71	65	68	63	63	57
1.00	83	75	77	71	79	73	75	70	70	65
1.25	92	85	85	80	87	82	82	79	78	73
1.50	98	91	89	85	92	87	86	83	82	78
2.00	105	99	94	90	98	93	91	88	87	83
2.50	110	104	97	94	102	98	94	92	91	87
3.00	114	109	100	97	105	102	97	95	94	90
4.00	117	113	101	99	108	105	98	97	95	92
5.00	120	117	103	101	110	107	100	99	97	94

Tillbehör


V3H2500 *Fästen för takmontage*

V3H9900 *Installationsmanual*

V3H9960 *Verktyg*

Detta dokument har sammanställts av ETAP med största noggrannhet. Uppgifterna i denna publikation är dock inte bindande och kan ändras på grund av teknisk utveckling. ETAP är inte ansvarskyldigt för skada, av vilket slag det vara må, till följd av användningen av detta dokument.
www.etaplighting.com // Made in Belgium

Måttskiss



CODE	L
V3R[S,B,A]*0*/*2*	915 mm
V3R[S,B,A]*0*/*3*	1371 mm
V3R[S,B,A]*0*/*4*	1827 mm
V3R[S,B,A]*0*/*5*	2283 mm
V3R[S,B,A]*0*/*6*	2739 mm

Detta dokument har sammanställts av ETAP med största noggrannhet. Uppgifterna i denna publikation är dock inte bindande och kan ändras på grund av teknisk utveckling. ETAP är inte ansvarskyldigt för skada, av vilket slag det vara må, till följd av användningen av detta dokument.
www.etaplighting.com // Made in Belgium