

V3RB10M/N4M0D0X0

ytmonterad armatur • rektangulär

installation : Arbetsytor, Auditorium, Allmänna utbildningslokaler, Allmänna sjukvårdslokaler

armaturhus: lackerat aluminium

ljuskälla : LED • 4000 K


Optik : Shielded lens • Svart polykarbonathölje (PC)
• medelbredstrålande

UGR klassificering : <=19

ljusutbyte: 3750 lm

ljusutbyte : 124 lm/W

LLMF: 96% @ 50khrs (Tq=25°C)



Product information

Armatur data

dimensioner : 1827 mm x 60 mm x 90 mm

kulör: RAL9005 - svart (strukurlack)

typ : individuell armatur

IP: IP20

IK: IK07

Elektrisk data

drivenhet: DALI reglerbar

effekt : 30.3 W

spänning : 220-240V

frekvens : 50-60Hz AC

fotobiologisk säkerhet : EN 62471: RISK GROUP 1
UNLIMITED

Luminance

ljusflöde : 3750 lm

ljusutbyte : 124 lm/W


luminans @ 65° = : 3000 cd/m²

UGR klassificering =: <=19

lysande yta : 0.1 m²

Average Luminances (Cd/m²) for 3750lm

Gamma	C0	C30	C45	C60	C90
45°	11568	13572	14261	13402	11798
50°	6089	10290	11546	10812	8624
55°	4243	5724	8418	7669	4278
60°	1075	3694	4507	3436	1554
65°	0	696	1801	1166	809
70°	0	1	105	324	178
75°	0	0	0	0	47
80°	0	0	0	0	85
85°	0	0	0	0	34



Klassifisering

CIE: 739 / 985 / 1000 / 1000 / 1000

CIE FLUXCODE : 0.74 / 0.99 / 1.00 / 1.00 / 1.00

BZ: BZ2/0.8/BZ1

CAE: Symmetrical

DIN: A60 (Nach Arbeitsblatt 7)

DIN_U: Phi u = 1.00

DIN_SU: Phi su = 0.73

UTE: 1.00 B + 0.00 T

Lifetime Data (Tq=25.0°C)

Time(khrs)	LLMF(%)	Cx(%)
10	99	2
20	98	4
30	98	6
40	97	8
50	96	10
60	95	12

Ljusstyrka i cd

Intensity for 3750lm

Gamma	C0	C45	C90
0°	2418.1	2418.1	2418.1
5°	2396.5	2393.5	2394.8
10°	2338.5	2330.6	2333.5
15°	2237.2	2239.0	2233.5
20°	2099.7	2109.8	2085.3
25°	1934.6	1947.5	1907.6
30°	1696.5	1750.6	1681.6
35°	1476.6	1538.2	1418.3
40°	1162.3	1298.9	1132.9
45°	835.5	1030.0	852.1
50°	399.8	758.1	566.3
55°	248.6	493.2	250.6
60°	54.9	230.2	79.4
65°	0.0	77.7	34.9
70°	0.0	3.7	6.2
75°	0.0	0.0	1.2
80°	0.0	0.0	1.5
85°	0.0	0.0	0.3
90°	0.0	0.0	0.0

UGR klassificering =

Corrected Glare Ratings for a Total Lamp Flux of 3750lm (S = 0.25H)

	Room Reflection Factors (%)									
Ceiling	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
Walls	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Dimensions	Viewed Crosswise					Viewed Endwise				
X = 2H Y = 2H	17.8	19.3	18.1	19.6	19.8	18.1	19.6	18.4	19.9	20.1
Y = 3H	17.6	19.0	17.9	19.3	19.6	17.9	19.3	18.3	19.6	19.9
Y = 4H	17.5	18.8	17.9	19.1	19.4	17.8	19.1	18.2	19.4	19.7
Y = 6H	17.4	18.6	17.8	18.9	19.3	17.8	18.9	18.1	19.2	19.6
Y = 8H	17.4	18.5	17.8	18.9	19.2	17.7	18.9	18.1	19.2	19.5
Y = 12H	17.4	18.5	17.8	18.8	19.1	17.7	18.8	18.1	19.1	19.4
X = 4H Y = 2H	17.8	19.1	18.1	19.4	19.7	18.0	19.3	18.4	19.6	19.9
Y = 3H	17.6	18.7	18.0	19.0	19.4	17.9	19.0	18.3	19.3	19.6
Y = 4H	17.6	18.5	18.0	18.8	19.2	17.8	18.8	18.2	19.1	19.5
Y = 6H	17.5	18.3	17.9	18.7	19.1	17.8	18.6	18.2	19.0	19.4
Y = 8H	17.5	18.2	17.9	18.6	19.0	17.7	18.5	18.2	18.9	19.3
Y = 12H	17.4	18.1	17.9	18.5	19.0	17.7	18.4	18.1	18.8	19.2
X = 8H Y = 4H	17.5	18.2	17.9	18.6	19.0	17.7	18.5	18.2	18.9	19.3
Y = 6H	17.4	18.0	17.9	18.5	18.9	17.7	18.3	18.1	18.7	19.2
Y = 8H	17.4	17.9	17.8	18.4	18.8	17.6	18.2	18.1	18.6	19.1
Y = 12H	17.3	17.8	17.8	18.3	18.8	17.6	18.1	18.1	18.5	19.1
X = 12H Y = 4H	17.4	18.1	17.9	18.5	19.0	17.7	18.4	18.1	18.8	19.2
Y = 6H	17.4	17.9	17.8	18.4	18.8	17.6	18.2	18.1	18.6	19.1
Y = 8H	17.3	17.8	17.8	18.3	18.8	17.6	18.1	18.1	18.5	19.1
	UGR Variations with Observer Position for Luminaire Spacings S									
S = 1.0H	+1.7		-3.5			+1.3		-3.3		
S = 1.5H	+3.1		-16.5			+2.5		-12.2		
S = 2.0H	+4.6		-76.4			+4.1		-17.1		

Colour properties

Correlated Colour Temperature : 4000

Ra: CRI (Ra) 80

Verkningsgrad

Utilisation Factors according to IES (%)										
	Room Reflection Factors (%)									
Ceiling	80	80	80	50	50	50	30	30	30	0
Walls	50	30	10	50	30	10	50	30	10	0
Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	0
RCR = 1	109	107	105	102	101	100	99	97	97	91
2	99	95	92	94	91	89	91	88	86	82
3	90	85	81	86	82	79	83	80	77	73
4	82	76	72	78	74	70	76	72	69	66
5	75	69	64	72	67	63	70	66	62	59
6	69	62	58	66	61	57	65	60	56	54
7	64	57	52	61	56	52	60	55	51	49
8	59	52	47	57	51	47	56	50	47	45
9	55	48	43	53	47	43	52	47	43	41
10	51	44	40	49	44	40	49	43	39	38

Utilisation Factors according to LiTG (%)										
	Room Reflection Factors (%)									
Ceiling	80	80	80	50	50	50	50	50	30	0
Walls	50	30	50	30	50	30	50	30	30	0
Floor	30	30	10	10	30	30	10	10	10	0
k = 0.60	62	55	59	53	60	54	58	53	52	47
0.80	74	67	70	64	71	65	68	63	63	57
1.00	83	75	77	71	79	73	75	70	70	65
1.25	92	85	85	80	87	82	82	79	78	73
1.50	98	91	89	85	92	87	86	83	82	78
2.00	105	99	94	90	98	93	91	88	87	83
2.50	110	104	97	94	102	98	94	92	91	87
3.00	114	109	100	97	105	102	97	95	94	90
4.00	117	113	101	99	108	105	98	97	95	92
5.00	120	117	103	101	110	107	100	99	97	94

Tillbehör

V3H2500 *Fästen för takmontage*



Detta dokument har sammanställts av ETAP med största noggrannhet. Uppgifterna i denna publikation är dock inte bindande och kan ändras på grund av teknisk utveckling. ETAP är inte ansvarskyldigt för skada, av vilket slag det vara må, till följd av användningen av detta dokument.
www.etaplighting.com // Made in Belgium

Måttskiss



CODE	L
V3WD*0*/*2*	560 mm
V3WD*0*/*3*	843 mm
V3WD*0*/*4*	1123 mm
V3WD*0*/*5*	1403 mm
V3WD*0*/*6*	1683 mm
V3WD*0*/*7*	1963 mm
V3WD*0*/*8*	2243 mm
V3WD*0*/*9*	2523 mm
V3WD*0*/*0*	2803 mm